

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35кВ и ниже

бесхоз	аренда	лет аренды	Технические характеристики ЛЭП	Нагрузки, А		
				3 квартал 2021г.		
				Июль	Август	Сентябрь
Наименование объекта	Наименование имущества	Напряжение, кВ	Марка и сечение	кВА	кВА	кВА
				диспетчерское наименование	Напряжение, кВ	Марка и сечение
ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН						
Согом	ТП			Рсрдс=104кВт	Рсрдс=111кВт	Рсрдс=185кВт
	ТП-1(18-4035)	0,4/10	ТМГ-630	517	501	438
	ТП-2(18-4036)	10/0,4	ТМГ-400	348,0	344,0	339,0
	ТП-3(18-4037)	10/0,4	ТМ-250	211,0	198,0	197,0
п. Киринский	ТП			Рсрдс=127кВт	Рсрдс=152кВт	Рсрдс=218кВт
	ТП-1(18-5045) откл.	10/0,4	ТМГ-160	-	-	-
	ТП-2(18-5046)	10/0,4	ТМГ-160	150	143	142
	ТП-3(18-5047)	10/0,4	ТМ - 160+250	371	370	372
	ТП-4(18-5048)	10/0,4	ТМ - 160+250	350	321	348
	ТП-5(18-5049)	10/0,4	ТМ - 160	132	122	118
	ТП-6(18-5050)	10/0,4	ТМ - 160	137,9	133	143,2
	ТП-7(18-5051) откл.	10/0,4	ТМ - 400	-	-	-
	ТП-8(18-5052)	10/0,4	ТМ - 160	143	132	126,5
	ТП-9(18-5053) откл.	10,04	ТМГ - 100	-	-	-
	ТП-10(18-5054)	0,4/10	ТМГ - 1000	890	839	795
	ТП-11(ТВО)	10/0,4	ТМГ - 63	60	57	54
п. Етсарово	ТП-10/0,4кВ			Рсрдс=118кВт	Рсрдс=126кВт	Рсрдс=228кВт
	ТП-1(18-5026) откл.	0,4/10	ТМГ-630	-	-	-
	ТП-2(18-5021)	10/0,4	ТМГ-250	200,0	175,0	163,0
	ТП-4(18-5023)	10/0,4	ТМ-250	193,0	189,0	192,0
	ТП-5(18-5024)	10/0,4	ТМГ-100	81,0	81,0	79,0
	ТП-3(18-5022)	10/0,4	ТМГ-400	355,0	343,0	342,0
	ТП-6(18-5025)	0,4/10	ТМГ-1000	890	855	798
п. Кедровый	ТП-10/0,4кВ			Рсрдс=303кВт	Рсрдс=364кВт	Рсрдс=526кВт
	ТП-18-5027	0,4/10	ТМГ - 1000	680	635	475
	ТП-18-5028	0,4/10	ТМ - 630	629	626,2	626,9
	ТП-1(18-5029)	10/0,4	ТМГ - 400	268	268	261
	ТП-2(18-5030)	10/0,4	ТМ - 400	333	336	329
	ТП-3(18-5031)	10/0,4	ТМ - 630	578	582	591
	ТП-4(18-5032)	10/0,4	ТМ - 250	219	201	205
	ТП-5(18-5033)	10/0,4	ТМ - 250	188	175	171
	ТП-6(18-5034) откл.	10/0,4	ТМ - 250	-	-	-
ТП-7(18-5035)	10/0,4	ТМ - 100	97	98	97	
п. Красноленинский	ТП-10/0,4кВ			Рсрдс=168кВт	Рсрдс=187кВт	Рсрдс=323кВт
	ТП-1(18-5036)	0,4/10	ТМ - 400	-	-	-
	ТП-3(18-5038)	10/0,4	ТМГ - 250	205	178	182
	ТП-4(18-5039)	0,4/10	ТМ - 630	509	421	331
	ТП-5(18-5040)	10/0,4	ТМГ - 250	228	219	212
	ТП-7(18-5042)	10/0,4	ТМГ - 160	157,4	157,1	156,9
	ТП-8(18-5043)	10/0,4	ТМГ - 250	229	215	211
п. Урмановый	ТП-10/0,4кВ					
	ТП-2(18-5037)	10/0,4	ТМ-160	145	146,1	149,5
	ТП-6(18-5041)	10/0,4	ТМ-400	300	298	286
КОНДИНСКИЙ РАЙОН						

ТП-10/0,4кВ			Рердс=197кВт	Рердс=213кВт	Рердс=246кВт
ТП-1001	0,4/10	ТМГ-630	458,0	425,0	373,0
ТП-1002	10/0,4	ТМ-400	352,0	331,0	298,0
ТП-1003 откл	10/0,4	ТМ-100	-	-	-
ТП-1004	10/0,4	ТМГ-400	360,0	352,0	322,0
ТП-1005	10/0,4	ТМ-250	211,0	207,0	191,0

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

ТП-6/0,4кВ			Рердс=169кВт	Рердс=178кВт	Рердс=292кВт
ТП-1(14-122) (ул.Мира)	0,4/6	ТМГ-630	478	451	354
ТП-2(14-123) (ул.Восточная)	6/0,4	ТМ-630	588,0	557,0	548,0
ТП-3(14-124) (ул.Центральная)	6/0,4	ТМГ-400	379,0	355,0	351,0

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

ТП-10/0,4кВ			Рердс=262кВт	Рердс=348кВт	Рердс=584кВт
ТП-1 (11-3133)	0,4/10	ТМГ-2x1000	1705	1651	1479
ТП-2(11-3134)	10/0,4	ТМГ-160	135,0	121,0	111,0
ТП-3(11-3135)	10/0,4	ТМГ-630	374,0	365,0	355,0
ТП-4(11-3136)	10/0,4	ТМГ-400	325,0	329,0	311,0
ТП-5(11-3137)	10/0,4	ТМГ-250	211,0	225,0	191,0

ЛЭП-10 кВ			Рердс=118кВт	Рердс=141кВт	Рердс=240кВт
ТП-1 (11-3138)	0,4/10	ТМГ-2x630	1135	1091	969
ТП-2 (11-3139)	10/0,4	ТМГ-160	215	202,0	202,0
ТП-3 (11-3140)	10/0,4	ТМГ-160+630	118	104,0	101,0
ТП-4 (11-3141)	10/0,4	ТМГ-250	155	132,0	134,0
ТП-5 (11-3142)	10/0,4	ТМГ-160	132	121,0	122,0

ЛЭП-10 кВ			Рердс=690кВт	Рердс=927кВт	Рердс=1374кВт
РП-11-3146	0,4/10	4ТМГ-1000	3180	2979	2479
ТП-0(11-3113)	10/0,4	ТМ-400	331,0	328,0	317,0
ТП-2(11-3114)	10/0,4	ТМ-250	222,0	201,0	181,0
ТП-3(11-3115)	10/0,4	ТМГ-250	171,0	167,0	148,0
ТП-4(11-3118)	10/0,4	ТМ-250	212,0	194,0	177,0
ТП-5(11-3119)	10/0,4	ТМ-250	96,1	95,1	89,1
ТП-6(11-3121)	10/0,4	ТМ-250	95,5	95,3	84,1
ТП-7(11-3120)	10/0,4	ТМ-250	191	194,0	179,0
ТП-8(11-3123)	10/0,4	ТМ-250	231,0	208,0	191,0
ТП-9(11-3112)	10/0,4	ТМ-250	208,0	181,0	172,0
ТП-10(11-3122)	10/0,4	ТМ-250	205,0	178,0	167,0
ТП-11(11-3131)	10/0,4	ТМГ-100	91,0	82,0	71,0
ТП-12(11-3127)	10/0,4	ТМ-250	235,0	219,4	210,2
ТП-13(11-3116)	10/0,4	ТМ-160	149,1	144,4	134,4
ТП-14(11-3125)	10/0,4	ТМГ-400	371,0	347,0	336,0
ТП-15(11-3126)	10/0,4	ТМ-2x250	476,4	471,0	441,0
ТП-17(11-3129)	10/0,4	ТМ-250	228,1	215,0	192,0
ТП-18(11-3124)	10/0,4	ТМГ-2x630	1239,7	1204,0	1155,0
ТП-20(11-3130)	10/0,4	ТМ-250	222,9	219,2	201,4
ТП-21(11-3128)	10/0,4	ТМ-250	210,2	189,1	181,0
ТП-22-3145	10/0,4	ТМГ-2x400	790,2	775	764,1
ТП-Котельная	10/0,4	ТМ-400 ТМГ-400	352	317	291

д. Шугур

с. Корляков

п. Сосыла

с. Нижневополь

с. Сарытауль