

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Юрэнэнерго"
" 02 " 02 2023г.
Е.В. Нагогин

График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Березовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-0,4кВ

| № п/п | Наименование фидера | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Марка, сечение | Послеопыный КР | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| с. Сарангуль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | КЛ-0,4кВ ДЛ-1 до РП-1-1-3146 | 0,14 | 2013 | ВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 2 | КЛ-0,4кВ ДЛ-2 до РП-1-1-3146 | 0,18 | 2013 | ВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 3 | КЛ-0,4кВ ДЛ-3 до РП-1-1-3146 | 0,306 | 2013 | АВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 4 | КЛ-0,4кВ ДЛ-5 до РП-1-1-3146 | 0,315 | 2013 | АВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 5 | КЛ-0,4кВ ДЛ-4 до РП-1-1-3146 | 0,228 | 2016 | ВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 6 | КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-5(11-3119) | 0,05 | 2016 | АВВБШв 4х150 | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | | |
| 7 | КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-5(11-3119) | 0,05 | 2016 | АВВБШв 4х150 | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | | |
| 8 | КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-14(11-3125) | 0,2 | 2016 | АВВБШв 4х95 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| 9 | КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15(11-3125) | 0,15 | 2016 | АВВБШв 4х95 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| 10 | КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15(11-3126) | 0,12 | 2018 | АВВБШв 4х70 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| 11 | КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15(11-3126) | 0,15 | 2018 | АВВБШв 4х125 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| 12 | КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-18(11-3124) | 0,13 | 2018 | АВВБШв 4х95 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| 13 | КЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-18(11-3124) | 0,13 | 2018 | АВВБШв 4х95 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| с. Собаки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-3(11-3135) | 0,87 | 2020 | АВВБШв 4х70 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| 2 | КЛ-0,4кВ от ЗРУ до ТП№1 | 0,49 | 2020 | АВВБШв 4х150 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| | | 0,242 | 2020 | АВВБШв 4х95 | | | | ТО | | | | | ТР | | | ТО | |
| д. Наскинвола | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЗКЛ-0,4 кВ от ДЭС до КТП-0,4/10 кВ 2х630 кВА № 1 | 0,021 | 2020 | АВВБШв 4х185 | | | ТО | | | ТР | | | | | | | ТО |
| 2 | КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-3(11-3140) | 0,1 | 2016 | АВВБШв 4х95 | | ТО | | | | ТР | | | | | | ТО | |
| 3 | КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3(11-3140) | 0,06 | 2016 | АВВБШв 4х70 | | | ТО | | | ТР | | | | | | ТО | |
| 4 | КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-3(11-3140) | 0,19 | 2016 | АВВБШв 4х95 | | | ТО | | | ТР | | | | | | ТО | |
| 5 | КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-4(11-3141) | 0,15 | 2020 | АВВБШв 4х185 | | ТО | | | | ТР | | | | | | ТО | |
| 6 | КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-4(11-3141) | 0,15 | 2020 | АВВБШв 4х50 | | ТО | | | | ТР | | | | | | ТО | |
| Всего: | | 4,422 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Всего за год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|---|-----|-------|---|-------|-------|-------|---|
| ТР | | км | шт. | 4,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0 | 0,1 | 2,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТО | | км | шт. | 8,805 | 0,361 | 0,271 | 1,269 | 2,482 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 | 2,882 | 0,271 | 3 |
| КР | | км | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составил:
Инженер ПТО АО "Юрэнэнерго" Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юрэнэнерго" И.В. Полянцева
Начальник РЭС АО "Юрэнэнерго" Д.В. Клепшин

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Юграэнерго"
Е.В. Нагогин
"02" 02 2023г.

График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Дерезовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-6-10кВ

| № п/п | Наименование фидера | Протяженность, км | Марка, сечение | Год ввода в эксплуатацию | Последний К.Р. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| п.Сарвингудь | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ф.Котельная от ЗРУ-10кВ | 0,05 | ПААБл - 3х120 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | | | | ТО | |
| 2 | Ф. СЦП от ЗРУ-10кВ | 0,07 | ПААБл - 3х120 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | | | | ТО | |
| 3 | ф.Шеурья от ЗРУ-10кВ | 0,04 | ПААБл - 3х120 | 2021 | н/д | | ТО | | | ТР | | | | | | | ТО |
| 4 | ф.ПВЭ от ЗРУ-10кВ | 0,05 | ПААБл - 3х120 | 2015 | н/д | | ТО | | | ТР | | | | | | ТО | |
| 5 | ф.Поселок от ЗРУ-10кВ | 0,05 | ПААБл - 3х120 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | | | | ТО | |

| Всего за год: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| ТО | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| км | 0,52 | 0,17 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,09 |
| ТР | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| км | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составил:
Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полянцева
Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Клешина

График планово-предупредительного ремонта воздушных линий
в Бортском районе на 2023 год
Зона диспетчеризованного электроснабжения ВЛ-04 кВ

| № пп | Наименование объекта | Марка провода | Материал, кол-во опор. | Протяженность, покрыт. км. | Год попада в экспл. | Посещений К.Р. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---------------|---|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| д. Коммунары | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 от ДЭС | СИП-4-3х70-2х35 | Дерево- 32 | 0,994 | 1997 | 2019 | | тр | | | то | | | | | | то | |
| 2 | Ф. №2 от ДЭС | СИП-4-3х70+2х35 | Дерево- 23 | 0,618 | 1997 | 2019 | | тр | | | то | | | | | | то | |
| 3 | Ф. №3 от ДЭС | СИП-4-3х70+2х35 | Дерево- 21 | 0,718 | 1997 | 2019 | | тр | | | то | | | | | | то | |
| д. Анисим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 "Поселок от ДЭС" | СИП-4-4х50, СИП-4-3х70+1х70+1х16 СИП-4-4х16 СИП-4-2х16 | Ж/б- 20 | 0,607 | 2018 | н/д | | тр | | | то | | | | | | то | |
| 2 | Ф. №2 "Поселок от ДЭС" | СИП-4-4х50 СИП-4-3х70+1х70+1х16 СИП-4-4х16 СИП-4-2х16 | Ж/б- 47 | 1,542 | 2018 | н/д | | тр | | | то | | | | | | то | |
| д. Садыльня | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 "Сарыташа от ДЭС" | СИП 4х50 | Дерево- 43 | 1,15 | 2016 | н/д | | то | тр | | | | | | | | | то |
| 2 | Ф. №2 "Сарыташа от ДЭС" | СИП 4х50 | Дерево- 41 | 1,336 | 2016 | н/д | | то | тр | | | | | | | | | то |
| д. Насекомово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛИ-0,4 кВ Ф. 1 от КТП № 11-313К(1) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 23 тр/бс | 0,696 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 2 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 1 от КТП- № 11-3139(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 20 тр/бс | 0,367 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 3 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 2 от КТП- № 11-3139(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 6 тр/бс | 0,132 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 4 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 3 от КТП- № 11-3139(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 11 тр/бс | 0,168 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 5 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 4 от КТП- № 11-3139(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 15 тр/бс | 0,504 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 6 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 5 от КТП- № 11-3139(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | Дерево к 11 тр/бс | 0,312 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 7 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 2 от КТП- № 11-3140(3) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 15 тр/бс | 0,332 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 8 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 4 от КТП- № 11-3140(3) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | Дерево к 15 тр/бс | 0,472 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 9 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 3 от КТП- № 11-3141(4) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 8 тр/бс | 0,145 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 10 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 4 от КТП- № 11-3141(4) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | Дерево к 20 тр/бс | 0,413 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 11 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 1 от КТП- № 11-3142(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 20 тр/бс | 0,551 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 12 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 2 от КТП- № 11-3142(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 14 тр/бс | 0,458 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 13 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 3 от КТП- №11-3142(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | Дерево к 18 тр/бс | 0,516 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 14 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 4 от КТП- № 11-3142(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 24 тр/бс | 0,547 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 15 | ВЛИ-0,4 кВ, Ф. 5 от КТП- №11-3142(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 15 тр/бс | 0,361 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| д. Сарыташа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ДЭС Сарыташа Ф. 1 "ООО Урал" | 5АЭС, СИП-4 4х55, СИП-4 4х16, СИП-4 2х16 | Дерево- 49 | 1,621 | 2014 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 2 | ТП 11-3112 Ф. №1 «Бунце» | 5АЭС35 | Дерево- 21 | 1,002 | 1978 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 4 | ТП 11-3112 Ф. №2 «Набережная» | 5АЭС35 | Дерево- 21 | 0,533 | 1978 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 3 | ТП 11-3112 Ф. №1 «Серебряные ул. Артемовой» | 4АЭС35 | Дерево- 21 | 0,846 | 1978 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 5 | ТП 11-3113 Ф. №1 «Песчаное» | СИП-4 4х55 | Дерево- 11 | 0,296 | 2018 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 6 | ТП 11-3113 Ф. №2 с/п. Кооператива | 4АЭС35, А16 | Дерево- 42 | 1,398 | 2018 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 7 | ТП 11-3113 Ф. №3 «Лесничество» | 4 А-35, А16 | Дерево- 13 | 0,623 | 2018 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 8 | ТП 11-3113 Ф. №4 «ул. Артемовой» | 4 А-35, А16 | Дерево- 23 | 0,657 | 2018 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 9 | ТП 11-3114 Ф. №1 "ул. Артемовой" | СИП-4-4х50 | Дерево- 18 | 0,33 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 12 | ТП 11-3115 Ф. №2, Доса-халба | СИП-4-4х50 | Дерево- 26 | 0,806 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 13 | ТП 11-3115 Ф. №3 с/п. Собинина | СИП-4-4х50 | Дерево- 38 | 1,144 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |
| 14 | ТП 11-3115 Ф. №4 с/п. Южная | СИП-4-4х50 | Дерево- 23 | 0,782 | 2020 | н/д | | то | | | | тр | | | | | то | |

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 АО "Юграэнерго"
 " 02 " 02 2023г. Е.В. Нагогин

График планово-предупредительного ремонта ВБ
 в Березовском районе на 2023 год
 Зона децентрализованного электроснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Мощность трансформаторов | Суммарная мощность, кВА | Год ввода в эксплуатацию | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| п.Сараннауль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вольтодобавочный бустер "Енисей" №1 | 1х30 | 30 | 2018 | | ТО | | ТР | | | | | | | | ТО |
| 2 | Вольтодобавочный бустер "Енисей" №2 | 1х45 | 45 | 2018 | | ТО | | ТР | | | | | | | | ТО |
| д.Сосьва | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вольтодобавочный бустер "Енисей" №1 | 1х30 | 30 | 2018 | | ТО | | | | | | ТР | | | ТО | |
| 2 | Вольтодобавочный бустер "Енисей" №2 | 1х45 | 45 | 2018 | | ТО | | | | | | ТР | | | ТО | |
| д.Анзеева | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вольтодобавочный бустер "Енисей" №1 | 1х30 | 30 | 2018 | ТО | | | | | | | ТР | | | | ТО |
| 2 | Вольтодобавочный бустер "Енисей" №2 | 1х45 | 45 | 2018 | ТО | | | | | | | ТР | | | | ТО |

| Всего за год: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|--|--|
| ТО | шт. | 12 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | |
| ТР | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| КР | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Составил: _____ Д.В. Васильев
 Инженер ПТО АО "Юграэнерго"
 Согласовано: _____ И.В. Подлицев
 Начальник ПТО АО "Юграэнерго"
 Начальник РЭС АО "Юграэнерго" _____ Д.В. Клепшин

УТВЕРЖАЮ:
 Главный инженер
 АО "Юграэнерго"
 Е.В. Нагогин
 "02" 02 2023г.

График планово-предупредительного ремонта ТП
 в Березовском районе на 2023 год
 Зона децентрализованного электроснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Мощность трансформатора | Суммарная мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Последний К.Р. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| II. Срединный: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП-11-3146 | 4ТМГ-1000 | 4000 | 2013 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 2 | ТП-1(11-3113) | ТМ-400 | 400 | 2016 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 3 | ТП-2(11-3114) | ТМ-400 | 400 | 2021 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 4 | ТП-3(11-3115) | ТМГ-250 | 250 | 2021 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 5 | ТП-4(11-3118) | ТМ-250 | 250 | 2021 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 6 | ТП-5(11-3119) | ТМ-100 | 100 | 2018 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 7 | ТП-6(11-3121) | ТМ-250 | 250 | 2018 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 8 | ТП-7(11-3120) | ТМ-250 | 250 | 2019 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 9 | ТП-8(11-3123) | ТМ-250 | 250 | 2019 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 10 | ТП-9(11-3112) | ТМ-250 | 250 | 2019 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 11 | ТП-10(11-3122) | ТМ-250 | 250 | 2018 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 12 | ТП-11(11-3131) | ТМГ-100 | 100 | 1999 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 13 | ТП-12(11-3127) | ТМ-250 | 250 | 2019 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 14 | ТП-13(11-3116) | ТМ-160 | 160 | 2019 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 15 | ТП-14(11-3125) | ТМГ-630 | 630 | 2021 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 16 | ТП-15(11-3126) | ТМ-2х250 | 500 | 2003 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 17 | ТП-17(11-3129) | ТМ-250 | 250 | 2021 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 18 | ТП-18(11-3124) | ТМГ-2х400 | 800 | 2005 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 19 | ТП-20(11-3130) | ТМ-250 | 250 | 2008 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 20 | ТП-21(11-3128) | ТМ-250 | 250 | 2008 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 21 | ТП-22-3145 | ТМГ-2х400 | 800 | 2016 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 22 | ТП- Котельная | ТМ-2х630 | 1260 | 2019 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 23 | ТП-23-3147 | ТМГ-2х630 | 1260 | 2019 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| II. Соосна: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП №1(11-3133) | ТМГ-2х1000 | 2000 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 2 | ТП №2 (11-3134) | ТРС-1х160 | 160 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 3 | ТП №3 (11-3135) | ТРС-1х400 | 400 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 4 | ТП №4 (11-3136) | ТМГ-1х400 | 400 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 5 | ТП №5 (11-3137) | ТМГ-1х250 | 250 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| II. Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП-1(11-3138) | 2 ТМГ-630 | 1260 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |
| 2 | ТП-2(11-3139) | ТМГ-160 | 160 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| 3 | ТП-3(11-3-140) | 2ТМГ-250 | 500 | 2020 | н/д | ТО | | | | | | | | | | | ТО | |
| 4 | ТП-4(11-3-141) | ТМГ-160 | 160 | 2020 | н/д | ТО | | | | | | | | | | | ТО | |
| 5 | ТП-5(11-3-142) | ТМ-160 | 160 | 2020 | н/д | ТО | | | | | | | | | | | ТО | |
| Всего: | | | 18150 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Всего за год: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------|---------|--------|
| ТО | шт. | 66 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| ТР | шт. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| КР | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго" _____ Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" _____ И.В. Полянцев

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" _____ Д.В. Клепшин

График осмотра заземляющих устройств
 в Берёзовском районе на 2023 год
 Зона децентрализованного электроснабжения ВЛ-0,4 кВ

| № пп | Наименование объекта | Материал | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|----------------------|---|----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| д. Кимьякский | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 от ДЭС | Дерево- 32 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 2 | Ф. №2 от ДЭС | Дерево- 23 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 3 | Ф. №3 от ДЭС | Дерево- 21 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| д. Анисей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 "Поселок от ДЭС" | ЖБ- 20 | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 2 | Ф. №2 "Поселок от ДЭС" | ЖБ- 47 | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| д. Сартынь | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 "Сартынь от ДЭС" | Дерево- 43 | | ВО | | | | | | ВО | | | | |
| 2 | Ф. №2 "Сартынь от ДЭС" | Дерево- 41 | | ВО | | | | | | ВО | | | | |
| д. Паскымово | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 1 от КТП №1 | Дерево к 23 трёбе | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 2 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 1 от КТП- №2 | Дерево к 20 трёбе | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 3 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 2 от КТП- №2 | Дерево к 6 трёбе | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 4 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 3 от КТП- №2 | Дерево к 11 трёбе | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 5 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 4 от КТП- №2 | Дерево к 15 трёбе | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 6 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 5 от КТП- №2 | Дерево к 11 трёбе | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 7 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 2 от КТП- №3 | Дерево к 15 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 8 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 4 от КТП- №3 | Дерево к 15 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 9 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 3 от КТП- №4 | Дерево к 8 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 10 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 4 от КТП- №4 | Дерево к 20 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 11 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 1 от КТП- №5 | Дерево к 20 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 12 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 2 от КТП- №5 | Дерево к 14 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 13 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 3 от КТП- №5 | Дерево к 18 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 14 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 4 от КТП- №5 | Дерево к 24 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 15 | ВЛН-0,4 кВ, ф. 5 от КТП- №5 | Дерево к 15 трёбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| д. Сарань | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ДЭС Сарань ф. 1 "ООО Ураи" | Дерево- 49 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 2 | ТП 11-3112 Ф. №1 «Купель» | Дерево- 21 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 3 | ТП 11-3112 Ф. №2 «Набережная» | Дерево- 21 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 4 | ТП 11-3112 Ф. №1 «Сербанк, ул. Артемовой» | Дерево- 21 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 5 | ТП 11-3113 Ф. №1 «Лекаря» | Дерево- 11 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 6 | ТП 11-3113 Ф. №2 «ул. Кооперации» | Дерево- 42 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 7 | ТП 11-3113 Ф. №3 «Лесничество» | Дерево- 13 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 8 | ТП 11-3113 Ф. №4 «ул. Артемовой» | Дерево- 23 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 10 | ТП 11-3114 Ф. №1 «ул. Адріанова» | Дерево- 18 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |

[illegible]

[illegible]

Составил: _____
Инженер ПТО АО "Юргазнефть" _____ Д.В. Васильев

Согласовано: _____ И.В. Поляницев
Начальник ПТО АО "Югразнефто"

Начальник РЭС АО "Югразэнерго" _____ Д.В. Клепшин

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО "Югразэнерго"

Е.В. Наоткин

" 07 " 02 2023г.

График осмотра заземляющих устройств
в Берёзовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения ВЛ-6-10 кВ

| № п/п | Наименование фидера | Материал, ко- л-во опор. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|----------------|---|-----------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| с. Саранингуль | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ яч. №11 "Посёлок" | Ж/б- 67 Дерево- 37 | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 2 | ВЛ-10 кВ яч. №14 "ПУЭ" | Ж/б- 37 Дерево- 21 | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 3 | ВЛ-10 кВ яч. №16 СПП "Щекурья" | Ж/б- 38 | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 4 | ВЛ-10 кВ яч. №9 "Котельная" | Ж/б- 13 Дерево- 2 | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 5 | От ОПН №48 ф. "СПП" до ТП №23 (11-3147) | Дерево с -67 Ж/б | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 6 | От ОПН №78 ф. "Щекурья" до ТП №23 (11-3147) | Дерево с -13 Ж/б | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| с. Сосыва | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ. ФН#1 от ТП №1 | Дерево к 48 трубе- | | | ВО | | | | ВО | | | | | |
| 2 | ВЛ-10 кВ. ФН#2 от ТП №1 | Дерево к 44 трубе- | | | ВО | | | | ВО | | | | | |
| д. Няксымвольт | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ. ФН#1 от ТП №1 | Дерево к 50 трубе- | | | | ВО | | | | ВО | | | | |
| 2 | ВЛ-10 кВ. ФН#2 от ТП №1 | Дерево к 38 трубе- | | | | ВО | | | | ВО | | | | |
| Всего: | | 315 | | | | | | | | | | | | |

Составил:

Инженер ПТО АО "Югразэнерго"  Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Югразэнерго"  И.В. Полянский

Начальник РЭС АО "Югразэнерго"  Д.В. Клепинин

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО "Юграэнерго"

Е.В. Нагогин

" 01 " 02 2023 г.

График осмотра заземляющих устройств
в Березовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения ТП

| № п/п | Наименование объекта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|--------------|-----------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| п.Сарапшауль | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП-(11-3146) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 2 | ТП №9 (11-3112) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 3 | ТП №1 (11-3113) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 4 | ТП №2 (11-3114) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 5 | ТП №3 (11-3115) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 6 | ТП №13 (11-3116) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 7 | ТП №4 (11-3118) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 8 | ТП №5 (11-3119) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 9 | ТП №7 (11-3120) | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 10 | ТП №6 (11-3121) | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 11 | ТП №10 (11-3122) | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 12 | ТП №8 (11-3123) | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 13 | ТП №18 (11-3124) | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 14 | ТП №14 (11-3125) | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 15 | ТП №15 (11-3126) | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 16 | ТП №12 (11-3127) | | ВО | | | | | | ВО | | | | |
| 17 | ТП №21 (11-3128) | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 18 | ТП №17 (11-3129) | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 19 | ТП №20 (11-3130) | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 20 | ТП №11 (11-3131) | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 21 | ТП (11-3145) | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 22 | ТП Котельная | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 23 | ТП№23 (11-3147) Детский сад | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| д.Сосьва | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП №1(11-3133) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----|----|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | ТП №2 (11-3134) | ВО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ТП №3 (11-3135) | ВО | | | | | | ВО | | | | | | | | | | | |
| 4 | ТП №4 (11-3136) | ВО | | | | | | ВО | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТП №5 (11-3137) | | ВО | | | | | | ВО | | | | | | | | | | |
| Д.Няксимволь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП 11-3138 | ВО | | | | | | ВО | | | | | | | | | | | |
| 2 | ТП 11-3139 | ВО | | | | | | ВО | | | | | | | | | | | |
| 3 | ТП 11-3140 | ВО | | | | | | | ВО | | | | | | | | | | |
| 4 | ТП 11-3141 | | ВО | | | | | | | ВО | | | | | | | | | |
| 5 | ТП 11-3142 | | ВО | | | | | | | | ВО | | | | | | | | |

Составил: _____ Д.В. Васильев

Инженер ПТО АО "Югразэнерго" _____

Согласованно: _____ И.В. Полянцев

Начальник ПТО АО "Югразэнерго" _____

Начальник РЭС АО "Югразэнерго" _____ Д.В. Клепнин

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО "Юграэнерго"

Е.В. Нагогин

" 07 02 2023г.

График осмотра заземляющих устройств
в Берёзовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения ВЛ-6-10 кВ

| № п/п | Наименование фидера | Материал, ко- л-во опор. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---------------|---|-----------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| с. Сарытауль | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ яч. №11 "Тосёлок" | Ж/б- 67 Дерево- 37 | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 2 | ВЛ-10 кВ яч. №14 "ТХЭ" | Ж/б- 37 Дерево- 21 | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 3 | ВЛ-10 кВ яч. №16 СПГ "Щекурья" | Ж/б- 38 | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 4 | ВЛ-10 кВ яч. №9 "Котельная" | Ж/б- 13 Дерево- 2 | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 5 | От ОПН №48 ф. "СПГ" до ТП №23 (11-3147) | Дерево с -67 Ж/б | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 6 | От ОПН №78 ф. "Щекурья" до ТП №23 (11-3147) | Дерево с -13 Ж/б | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| с. Сосьва | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ. ФНБ1 от ТП №1 | Дерево к 48 трубе- | | | ВО | | | | ВО | | | | | |
| 2 | ВЛ-10 кВ. ФНБ2 от ТП №1 | Дерево к 44 трубе- | | | ВО | | | | ВО | | | | | |
| д. Наксимовль | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ. ФНБ1 от ТП №1 | Дерево к 50 трубе- | | | | ВО | | | | ВО | | | | |
| 2 | ВЛ-10 кВ. ФНБ2 от ТП №1 | Дерево к 38 трубе- | | | | ВО | | | | ВО | | | | |
| Всего: | | 315 | | | | | | | | | | | | |

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полящев

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Клепшин

Утверждаю:
Г. Гаврилов
АО "Югра-Электро" 
Е.В. Нагогина
"07" 02 2023г.

График осмотра заземляющих устройств
в Берёзовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения ВЛ-0,4 кВ

| № пп | Наименование объекта | Материал, | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---------------|--|----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| д. Кимьясей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 от ДЭС | Дерево- 32 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 2 | Ф. №2 от ДЭС | Дерево- 23 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 3 | Ф. №3 от ДЭС | Дерево- 21 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| д. Ансена | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 "Поселок от ДЭС" | ЖБ- 20 | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 2 | Ф. №2 "Поселок от ДЭС" | ЖБ- 47 | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| д. Сарганыя | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 "Сарганыя от ДЭС" | Дерево- 43 | | ВО | | | | | | ВО | | | | |
| 2 | Ф. №2 "Сарганыя от ДЭС" | Дерево- 41 | | ВО | | | | | | ВО | | | | |
| п. Никсимволь | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛИ-0,4 кВ Ф. 1 от КТП №1 | Дерево к 23 тулбе | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 2 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 1 от КТП- №2 | Дерево к 20 тулбе | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 3 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 2 от КТП- №2 | Дерево к 6 тулбе | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 4 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 3 от КТП- №2 | Дерево к 11 тулбе | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 5 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 4 от КТП- №2 | Дерево к 15 тулбе | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 6 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 5 от КТП- №2 | Дерево к 11 тулбе | | ВО | | | | | ВО | | | | | |
| 7 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 2 от КТП- №3 | Дерево к 15 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 8 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 4 от КТП- №3 | Дерево к 15 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 9 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 3 от КТП- №4 | Дерево к 8 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 10 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 4 от КТП- №4 | Дерево к 20 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 11 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 1 от КТП- №5 | Дерево к 20 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 12 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 2 от КТП- №5 | Дерево к 14 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 13 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 3 от КТП- №5 | Дерево к 18 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 14 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 4 от КТП- №5 | Дерево к 24 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| 15 | ВЛИ-0,4 кВ, ф. 5 от КТП- №5 | Дерево к 15 тулбе | | | ВО | | | | | ВО | | | | |
| п.Сарганыяль | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ДЭС Сарганыяль, ф. 1 "ООО Урал" | Дерево- 49 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 2 | ТП 11-3112 Ф.№1 «Купель» | Дерево- 21 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 3 | ТП 11-3112 Ф.№2 «Набережная» | Дерево- 21 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 4 | ТП 11-3112 Ф.№1 «Сбербанк, ул.Артемовой» | Дерево- 21 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 5 | ТП 11-3113 Ф. №1 «Текария» | Дерево- 11 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 6 | ТП 11-3113 Ф.№2 «ул. Кооперации» | Дерево- 42 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 7 | ТП 11-3113 Ф. №3 «Лесничество» | Дерево- 13 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 8 | ТП 11-3113 Ф. №4 «ул.Артемовой» | Дерево- 23 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |
| 10 | ТП 11-3114 Ф. №1 (ул.Адрианова) | Дерево- 18 | ВО | | | | | | ВО | | | | | |

[illegible]

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Юграэнерго"
" 07 " 02 2023г. Е.В. Нагогин

График планово-предупредительного ремонта ВБ
в Березовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Мощность трансформаторов | Суммарная мощность, кВА | Год ввода в эксплуатацию | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| п.Саранинцунь | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вольтодобавочный бустер "Енсто" №1 | 1х30 | 30 | 2018 | | ТО | | ТР | | | | | | | | ТО |
| 2 | Вольтодобавочный бустер "Енсто" №2 | 1х45 | 45 | 2018 | | ТО | | ТР | | | | | | | | ТО |
| д.Сосыва | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вольтодобавочный бустер "Енсто" №1 | 1х30 | 30 | 2018 | | ТО | | | | | | ТР | | | ТО | |
| 2 | Вольтодобавочный бустер "Енсто" №2 | 1х45 | 45 | 2018 | | ТО | | | | | | ТР | | | ТО | |
| д.Ансева | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вольтодобавочный бустер "Енсто" №1 | 1х30 | 30 | 2018 | ТО | | | | | | | ТР | | | | ТО |
| 2 | Вольтодобавочный бустер "Енсто" №2 | 1х45 | 45 | 2018 | ТО | | | | | | | ТР | | | | ТО |

| Всего за год: | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---------------|-----|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| ТО | шт. | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ТР | шт. | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КР | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составил:
Инженер ПТО АО "Юграэнерго" Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юграэнерго" И.В. Полянцева
Начальник РЭС АО "Юграэнерго" Д.В. Клешина

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 АО "Юграэнерго" 
 "07" 08 2023г. Е.В. Нагогина

График планово-предупредительного ремонта ТП
 в Березовском районе на 2023 год
 Зона децентрализованного электроснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Мощность трансформатора | Суммарная мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Последний К.Р. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| п.Сарангауль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП-11-3146 | 4ТМГ-1000 | 4000 | 2013 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО | |
| 2 | ТП-1(11-3113) | ТМ-400 | 400 | 2016 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО | |
| 3 | ТП-2(11-3114) | ТМ-400 | 400 | 2021 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО | |
| 4 | ТП-3(11-3115) | ТМГ-250 | 250 | 2021 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО | |
| 5 | ТП-4(11-3118) | ТМ-250 | 250 | 2021 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО | |
| 6 | ТП-5(11-3119) | ТМ-100 | 100 | 2018 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО | |
| 7 | ТП-6(11-3121) | ТМ-250 | 250 | 2018 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО | |
| 8 | ТП-7(11-3120) | ТМ-250 | 250 | 2019 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО | |
| 9 | ТП-8(11-3123) | ТМ-250 | 250 | 2019 | н/д | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 10 | ТП-9(11-3112) | ТМ-250 | 250 | 2019 | н/д | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 11 | ТП-10(11-3122) | ТМ-250 | 250 | 2018 | н/д | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 12 | ТП-11(11-3131) | ТМГ-100 | 100 | 1999 | н/д | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 13 | ТП-12(11-3127) | ТМ-250 | 250 | 2019 | н/д | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 14 | ТП-13(11-3116) | ТМ-160 | 160 | 2019 | н/д | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 15 | ТП-14(11-3125) | ТМГ-630 | 630 | 2021 | н/д | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 16 | ТП-15(11-3126) | ТМ-2х250 | 500 | 2003 | н/д | | ТО | | | | | | ТР | | | | ТО |
| 17 | ТП-17(11-3129) | ТМ-250 | 250 | 2021 | н/д | | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО |
| 18 | ТП-18(11-3124) | ТМГ-2х400 | 800 | 2005 | н/д | | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО |
| 19 | ТП-20(11-3130) | ТМ-250 | 250 | 2008 | н/д | | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО |
| 20 | ТП-21(11-3128) | ТМ-250 | 250 | 2008 | н/д | | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО |
| 21 | ТП-22-3145 | ТМГ-2х400 | 800 | 2016 | н/д | | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО |
| 22 | ТП- Котельная | ТМ-2х400 | 800 | 2006 | н/д | | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО |
| 23 | ТП-23-3147 | ТМГ-2х630 | 1260 | 2019 | н/д | | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО |
| п.Сосыла | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП №1(11-3133) | ТМГ-2х1000 | 2000 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | | ТО |
| 2 | ТП №2(11-3134) | ТРС-1х160 | 160 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | | ТО |
| 3 | ТП №3(11-3135) | ТРС-1х400 | 400 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | | ТО |
| 4 | ТП №4(11-3136) | ТМГ-1х400 | 400 | 2020 | н/д | | ТО | | | | ТР | | | | | | ТО |
| 5 | ТП №5(11-3137) | ТМГ-1х250 | 250 | 2020 | н/д | | ТО | | | | ТР | | | | | | ТО |
| п.Насеминовль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП-1(11-3138) | 2 ТМГ-630 | 1260 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | | ТО |
| 2 | ТП-2(11-3139) | ТМГ-160 | 160 | 2020 | н/д | ТО | | | | | ТР | | | | | | ТО |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|-------|------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| 3 | ТП-3(11-3140) | 2ТМГ-250 | 500 | 2020 | н/д | ТО | | | | | | | | | | | ТО | |
| 4 | ТП-4(11-3141) | ТМГ-160 | 160 | 2020 | н/д | ТО | | | | | | | | | | | ТО | |
| 5 | ТП-5(11-3142) | ТМГ-160 | 160 | 2020 | н/д | ТО | | | | | | | | | | | ТО | |
| Всего: | | | 18150 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Всего за год: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------|---------|--------|
| ТО | шт. | 66 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| ТР | шт. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| КР | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составил:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго" _____ Д.В. Васильев

Согласовано:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" _____ И.В. Поляницев

Начальник РЭС АО "Юграэнерго" _____ Д.В. Клешинин

УТВЕРЖАЮ:
Главный инженер
АО "Юргазэнерго"
Е.В. Наторгин
"07" 02 2023г.

График планово-предупредительного ремонта воздушных линий
в Березовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - ВЛ-6-10кВ

| № п/п | Наименование фидера | Марка, сечение | Протяженность ств, км | Материал, ко- д-во опор. | Год ввода в экспл. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| с. Сарытауль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ яч. №1 "Лесенок" | АС-50 СИП-3х70 | 4,029 | Ж/б- 67 Дерево- 37 | 2015 | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | |
| 2 | ВЛ-10 кВ яч. №14 "ПУЭ" | СИП-3 1х70 | 1,448 | Ж/б- 37 Дерево- 21 | 2018 | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 3 | ВЛ-10 кВ яч. №8 "Цекурья" | СИП-3 1х70 | 3,356 | Ж/б- 38 | 2018 | ТО | | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 4 | ВЛ-10 кВ яч. №9 "Котельная" | ЗАС-50 | 0,413 | Ж/б- 13 Дерево- 2 | 2016 | | ТО | | | | | ТР | | | | ТО | |
| 5 | ВЛ-10 кВ ф. №16 "СП" | СИП3 1х70 | 3,276 | Дерево 67 с Ж/б | 2019 | ТО | | | | | | ТР | | | | | ТО |
| с. Соснов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ. Ф№1 от ТП №1 | СИП-3 1х70 | 5,126 | Ж/б- 48 | 2020 | ТО | | | | | | | ТР | | | ТО | |
| 2 | ВЛ-10 кВ. Ф№2 от ТП №1 | СИП-3 1х70 | 3,643 | Ж/б- 44 | 2020 | ТО | | | | | | | ТР | | | ТО | |
| д. Никсимволь | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ. ф. №1 от ТП №1 | СИП3-1х70 | 0,913 | Дерево 50 к трыбе- | 2020 | | ТО | | | | | ТР | | | | | ТО |
| 2 | ВЛ-10 кВ. ф. №2 от ТП №1 | СИП3-1х70 | 1,557 | Дерево 38 к трыбе- | 2020 | ТО | | | | | | ТР | | | | ТО | |
| Всего: | | | 23,761 | 462 | | | | | | | | | | | | | |

| Всего за год | | | | | | | | | | | | Протяжени ость, км |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| ТО | | | | | | | | | | | | 18 |
| км | | | | | | | | | | | | 47,522 |
| ТР | | | | | | | | | | | | 9 |
| км | | | | | | | | | | | | 23,761 |

Составил:
Инженер ПТО АО "Юргазэнерго" Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юргазэнерго" И.В. Попанцев
Начальник РЭС АО "Юргазэнерго" Д.В. Крепшин

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Юргазэнерго"
Е.В. Нагогин
" 07" 02 2023г.

График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Безруковском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-0,4кВ

| № п/п | Наименование фидера | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Марка, сечение | Последний К.Р. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| с.Сариныкуль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | КЛ-0,4кВ ДЛ-А-1 по РП-11-3146 | 0,14 | 2013 | ВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 2 | КЛ-0,4кВ ДЛ-А-2 по РП-11-3146 | 0,18 | 2013 | ВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 3 | КЛ-0,4кВ ДЛ-А-3 по РП-11-3146 | 0,306 | 2013 | АВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 4 | КЛ-0,4кВ ДЛ-А-5 по РП-11-3146 | 0,315 | 2013 | АВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 5 | КЛ-0,4кВ ДЛ-А-4 по РП-11-3146 | 0,228 | 2016 | ВВГ 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | ТО | | |
| 6 | КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-5(11-3119) | 0,05 | 2016 | АВВБШв 4х150 | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | | |
| 7 | КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-5(11-3119) | 0,05 | 2016 | АВВБШв 4х150 | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | | |
| 13 | КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-14(11-3125) | 0,2 | 2016 | АВВБШв 4х95 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| 14 | КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-14(11-3125) | 0,15 | 2016 | АВВБШв 4х95 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| 15 | КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15(11-3126) | 0,12 | 2018 | АВВБШв 4х70 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| 16 | КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15(11-3126) | 0,15 | 2018 | АВВБШв 4х125 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| 18 | КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-18(11-3124) | 0,13 | 2018 | АВВБШв 4х95 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| 19 | КЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-18(11-3124) | 0,13 | 2018 | АВВБШв 4х95 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| с.Сосны | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | КЛ-0,4кВ ФН5 от ТП-3(11-3135) | 0,87 | 2020 | АВВБШв 4х70 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| 2 | КЛ-0,4кВ от ЗРУ по ТП№1 | 0,49 | 2020 | АВВБШв 4х150 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| | | 0,242 | 2020 | АВВБШв 4х95 | | | | | ТО | | | | ТР | | | ТО | |
| д.Насестыноль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2КЛ-0,4 кВ от ДЭС по КТП-0,4/10 кВ 2-х630 кВА №1 | 0,021 | 2020 | АВВБШв 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | | | ТО |
| 2 | КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-3(11-3140) | 0,1 | 2016 | АВВБШв 4х95 | | | | ТО | | ТР | | | | | | ТО | |
| 3 | КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3(11-3140) | 0,06 | 2016 | АВВБШв 4х70 | | | | ТО | | ТР | | | | | | ТО | |
| 4 | КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-3(11-3140) | 0,19 | 2016 | АВВБШв 4х95 | | | | ТО | | ТР | | | | | | ТО | |
| 5 | КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-4(11-3141) | 0,15 | 2020 | АВВБШв 4х185 | | | | ТО | | ТР | | | | | | ТО | |
| 6 | КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-4(11-3141) | 0,15 | 2020 | АВВБШв 4х50 | | | | ТО | | ТР | | | | | | ТО | |
| Всего: | | 4,422 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Всего за год | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|--------------|-----|--------|---------|-------|--------|-------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| ТР | км | 4,422 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 0 | 0,1 | 2,482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | шт. | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТО | км | 8,805 | 0,361 | 0,271 | 1,269 | 2,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 | 2,882 | 0,271 |
| | шт. | 44 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 |
| КР | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составил:
Инженер ПТО АО "Юргазэнерго" Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юргазэнерго" И.В. Подлицев
Начальник РЭС АО "Юргазэнерго" Д.В. Клепанин

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Юрэнергос" _____
Е.В. Нагогин
"04" 02 2023г.

График планово-предупредительного ремонта кабельных линий
в Березовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения - КЛ-6-10кВ

| № п/п | Наименование фидера | Протяженность, км | Марка, сечение | Год ввода в эксплуатацию | Последний К.Р. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| п.Сарапуль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ф. Котельная от ЗРУ-10кВ | 0,05 | ЦААБн - 3х120 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | | | | ТО | |
| 2 | ф. СТП от ЗРУ-10кВ | 0,07 | ЦААБн - 3х120 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | | | | ТО | |
| 3 | ф. Штеурдв от ЗРУ-10кВ | 0,04 | ЦААБн - 3х120 | 2021 | н/д | | ТО | | | ТР | | | | | | ТО | |
| 4 | ф. ПУЭ от ЗРУ-10кВ | 0,05 | ЦААБн - 3х120 | 2015 | н/д | | ТО | | | ТР | | | | | | ТО | |
| 5 | ф. Поселок от ЗРУ-10кВ | 0,05 | ЦААБн - 3х120 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | | | | ТО | |

| Всего за год: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|---|------|------|---|---|------|------|---|---|---|---|---|------|------|
| ТО | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| км | 0,52 | 0,17 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,09 |
| ТР | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| км | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составил:
Инженер ПТО АО "Юрэнергос" _____ Д.В. Васильев
Согласовано:
Начальник ПТО АО "Юрэнергос" _____ И.В. Полянин
Начальник РЭС АО "Юрэнергос" _____ Д.В. Клепкин

График календарно-предупредительного ремонта подопытных линий
в Бегловском районе на 2023 год

Зона децентрализованного электроснабжения ВЛ-0,4 кВ

| № п/п | Наименование объекта | Марка провода | Материал, кол-во опоро. | Протяженность, км. | Год ввода в экпл. | Посевный К.Р. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|----------------|--|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| д. Комья-Судь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 от ДЭС | СИП-4-3х70+2х35 | Дерево- 32 | 0,994 | 1997 | 2019 | | тп | | | то | | | | | | то | |
| 2 | Ф. №2 от ДЭС | СИП-4-3х70+2х35 | Дерево- 23 | 0,618 | 1997 | 2019 | | тп | | | то | | | | | | то | |
| 3 | Ф. №3 от ДЭС | СИП-4-3х70+2х35 | Дерево- 21 | 0,718 | 1997 | 2019 | | тп | | | то | | | | | | то | |
| д. Алевия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 "Плоская от ДЭС" | СИП-4-4х50 СИП-2-3х70+1х70+1х16 СИП-4-4х16 СИП-4-2х16 | Ж/б- 20 | 0,607 | 2018 | | н/д | | тп | | то | | | | | | | то |
| 2 | Ф. №2 "Плоская от ДЭС" | СИП-4-4х50 СИП-2-3х70+1х70+1х16 СИП-4-4х16 СИП-4-2х16 | Ж/б- 47 | 1,542 | 2018 | | н/д | | тп | | то | | | | | | | то |
| д. Сартынья | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ф. №1 "Сартынья от ДЭС" | СИП 4х50 | Дерево- 43 | 1,15 | 2016 | | н/д | то | тп | | | | | | | | | то |
| 2 | Ф. №2 "Сартынья от ДЭС" | СИП 4х50 | Дерево- 41 | 1,336 | 2016 | | н/д | то | тп | | | | | | | | | то |
| п. Насекомое | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 1 от КТП №1-11-313(1) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 23 | 0,696 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 2 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 1 от КТП- №1-11-313(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 20 | 0,367 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 3 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 2 от КТП- №1-11-313(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 6 | 0,152 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 4 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 3 от КТП- №1-11-313(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 11 | 0,168 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 5 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 4 от КТП- №1-11-313(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 15 | 0,504 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 6 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 5 от КТП- №1-11-313(2) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 11 | 0,312 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 7 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 2 от КТП- №1-11-314(3) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 15 | 0,332 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 8 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 4 от КТП- №1-11-314(3) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | Дерево к 15 | 0,472 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 9 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 3 от КТП- №1-11-314(4) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 8 | 0,145 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 10 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 4 от КТП- №1-11-314(4) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | Дерево к 20 | 0,413 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 11 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 1 от КТП- №1-11-314(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 20 | 0,551 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 12 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 2 от КТП- №1-11-314(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 14 | 0,458 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 13 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 3 от КТП- №1-11-314(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | Дерево к 18 | 0,516 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 14 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 4 от КТП- №1-11-314(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 24 | 0,547 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 15 | ВЛН-0,4 кВ Ф. 5 от КТП- №1-11-314(5) | СИП-4 4х70, СИП-4 2х16 | Дерево к 15 | 0,361 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| п. Сартынья-н. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ДЭС Сартынья Ф. 1 "ООО "Урал" | 5А35; СИП-4 4х35; СИП-4 4х16; СИП-4 2х16 | Дерево- 49 | 1,621 | 2014 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 2 | ТТ1-11-3112 Ф. №1 «Круное» | 5А35 | Дерево- 21 | 1,002 | 1978 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 4 | ТТ1-11-3112 Ф. №2 «Набережное» | 5А35 | Дерево- 21 | 0,533 | 1978 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 3 | ТТ1-11-3112 Ф. №1 «Сербанг, ул. Армянской» | 4А35 | Дерево- 21 | 0,846 | 1978 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 5 | ТТ1-11-3113 Ф. №1 «Повири» | СИП-4 4х35 | Дерево- 11 | 0,296 | 2018 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 6 | ТТ1-11-3113 Ф. №2 «ул. Кооперации» | 4А35; А16 | Дерево- 42 | 1,398 | 2018 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 7 | ТТ1-11-3113 Ф. №3 «Бессточное» | 4 А-35; А16 | Дерево- 13 | 0,623 | 2018 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 8 | ТТ1-11-3113 Ф. №4 «ул. Армянской» | 4 А-35; А16 | Дерево- 23 | 0,657 | 2018 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 9 | ТТ1-11-3114 Ф. №1 "ул. Армянская" | СИП-4-4х50 | Дерево- 18 | 0,33 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 12 | ТТ1-11-3115 Ф. №2 «Два-судья» | СИП-4-4х50 | Дерево- 26 | 0,806 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 13 | ТТ1-11-3115 Ф. №3 «ул. Собинова» | СИП-4-4х50 | Дерево- 38 | 1,144 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |
| 14 | ТТ1-11-3115 Ф. №4 «ул. Юмашова» | СИП-4-4х50 | Дерево- 23 | 0,792 | 2020 | | н/д | | то | | | тп | | | | | то | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------|-------------------------|------|-----|----|--|--|----|--|--|--|----|--|--|
| 15 | ТП 11-3116 Ф №1 «Горячая дача» | 5А-35; А16; А1Б-10. | Дерево- 18 | 0,546 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 16 | ТП 11-3116 Ф №2 «ТСМ» | 4А-35; СИП4-4х50. | Дерево- 27 | 0,918 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | | | |
| 17 | ТП 11-3118 Ф №2,от.Светлана, пер. Молодежный | 5А-35; СИП4-4х50. | Дерево- 27 | 0,838 | 2018 | н/д | ТО | | | | | | | ТО | | |
| 18 | ТП 11-3118 Ф №3 от.Гологощеская | 4А-35; СИП4-2х16; СИП4-4х35. | Ж/б- 40 | 1,157 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 19 | ТП 11-3120 Ф №1 «Администрация, Министво | 5А-35;А-16. | Ж/б- 35 | 1,323 | 2013 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 20 | ТП 11-3120 Ф №2 «Генерал, Аптека» | 5А-35 | Ж/б- 19 | 0,613 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 21 | ТП 11-3120 Ф №3 «Колония, ДОУ» | 5А-35; А16. | Ж/б- 20 | 0,731 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 22 | ТП 11-3121 Ф №1 «Зарютор» | 4А-35 | Дерево- 28 | 0,905 | 2021 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 23 | ТП 11-3122 Ф №1 «Мероприятие» | 4А-35; А16. | Дерево- 39 | 1,233 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 24 | ТП 11-3122 Ф №2 «Обице» | 4А-35; А1Б-4х50; СИП4х50. | Дерево- 40 | 1,288 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 25 | ТП 11-3122 Ф №3 "Детский сад" | СИП-4х50 | Дерево- 4 | 0,15 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 26 | ТП 11-3123 Ф №1 «2-х этажное доми» | 5А-35; СИП2 3х50+1х54,6 | Ж/б- 11 | 0,51 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 27 | ТП 11-3123 Ф №2 «Воложники» | 4А-35 | Дерево- 7 | 0,188 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 28 | ТП 11-3123 Ф №3 «3-х этажное доми» | СИП 4х70; СИП-2 3*50+1х54,6 | Ж/б- 11 | 0,415 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 29 | ТП 11-3124 Ф №4 «Чистая вода (вод.Ж/б2)». | СИП 4х50 | Ж/б- 4 | 0,07 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 30 | ТП 11-3125 Ф №5 «от.Воскресе» | СИП4х50; СИП4-4х16. | Ж/б- 31 | 1,375 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 31 | ТП 11-3125 Ф №7 «Володар» | СИП4х50; А-35. | Ж/б- 34 | 1,082 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 32 | ТП 11-3125 Ф №6 "20-ти капризный дом" | СИП4-4х50 | Дерево- 3 | 0,144 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 33 | ТП 11-3126 Ф №3 «от.Мир» | СИП4х50 СИП4х16 | Ж/б- 26 | 0,778 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 34 | ТП 11-3127 Ф №1 «Школа». | 4А-35 СИП 4х16 | Дерево- 34 | 1,063 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 35 | ТП 11-3127 Ф №2 «от.Полково». | 5А-35 | Дерево- 12 | 0,297 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 36 | ТП 11-3127Ф №4 «Воскресе». | 4А-35 | Дерево- 12 | 0,332 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 37 | ТП 11-3128 Ф №1 «от.Юбилейные, Полково». | СИП4-4х35; СИП4-4х16. | Ж/б- 43 | 1,635 | 2014 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 38 | ТП 11-3128 Ф №2 «от.Полково». | 5А-35; СИП4х50; СИП4-4х16. | Дерево- 23 | 0,615 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 39 | ТП 11-3129 Ф №1 "от.Орландия, Россленов" | 4АС-35 | Дерево- 26 | 0,966 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 40 | ТП 11-3130 Ф №1 «от.Воложники». | СИП-4 4х50; СИП-4 4х16. | Ж/б- 15 | 0,844 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 41 | ТП 11-3130 Ф №2 «от.Заплатино». | СИП-4 4х50; СИП-2 4х16; А35. | Ж/б- 15 | 0,783 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 42 | ТП 11-3131 Ф №1 «Школа, детский сад». | СИП-4 2х16; А35. | Дерево- 38 | 1,314 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 43 | ТП 11-3131 Ф №2 «от.Полково». | А35. | Дерево- 28 | 1 | 2018 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 44 | ТП 11-3145 Ф №1 «от.Орланд». | СИП-2 3х70+1х95; СИП-2 3х50+1х70. | Дерево- 28 | 0,579 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 45 | ТП 11-3145 Ф №2 «от.Брусничино». | СИП-2 3х70+1х95; СИП-2 3х50+1х70. | Дерево- 10 | 0,278 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 46 | ТП 11-3145 Ф №3 «от.Орланд, от.Брусничино». | СИП-2 3х70+1х95; СИП-2 3х50+1х70. | Дерево- 24 | 0,805 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 47 | ТП 11-3145 Ф №4 «от.Мир». | СИП-2 3х70+1х95; СИП-2 3х50+1х70. | Дерево- 5 | 0,451 | 2015 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| п. Сосны | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-0,4 от РУ Ф №7 "ул. Зеленой" | СИП2 3х70+1х16 | Ж/б- 34 | 1,055 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от РУ-0,4 "Рыбопромышленная" | СИП2 3х70+1х16 | Дерево к 25 тр-бс- 18 | 0,806 0,691 | 2021 | н/д | ТО | | | | | | | | | |
| 3 | ВЛ-0,4кВ ф.8 от РУ-0,4 "Рыбоучасток" | СИП2 3х70+1х70+1х16 | Дерево 10 ктр-бс- | 0,295 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 4 | ВЛ-0,4 от КТП №4 (11-3136) с.Сосны Берегового р-на | СИП-2 3х70+1х16; СИП-4 2х16;СИП-4 4х16 | Дерево к 36 тр-бс- 18 | 4,755 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 5 | ТП №2 (11-3134) Ф №1 "ул.Зеленой" | СИП2 3х70+1х70+1х16 | Дерево к 13 тр-бс- | 0,372 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 6 | ТП №2 (11-3134) Ф №2 "Курб" | СИП2 3х70+1х70+1х16 | Дерево к 18 тр-бс- | 0,554 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 7 | ТП №2 (11-3134) Ф №3 "Администрация" | СИП2 3х70+1х70+1х16 | Дерево к 8 тр-бс- | 0,155 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 8 | ТП №3 (11-3135) Ф №3, от.Школьная, пер.Тамбовский | СИП-2 3х70+1х70+1х16. | Дерево к 12 тр-бс- 2 | 1,237 0,073 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТР | | |
| 9 | ТП №3 (11-3135) Ф №4, от.Школьная, пер.Тамбовский | СИП-2 3х70+1х70+1х16. | Ж/б- 45 Дерево к 3 Ж/б- 6 | 1,095 0,234 0,277 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |
| 10 | ТП №3 (11-3135) Ф №6, от.Зеленой | СИП-2 4х16 | Дерево к 6 тр-бс- | 0,152 | 2020 | н/д | ТО | | | ТР | | | | ТО | | |

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО "Юграэнерго"

Е.В. Нагогин

" 02 " 02 2023г.

График осмотра заземляющих устройств
в Березовском районе на 2023 год
Зона децентрализованного электроснабжения ТП

| № п/п | Наименование объекта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|-----------------------|------------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| п. Саранинкуль | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | РП-(11-3146) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 2 | ТП №9 (11-3112) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 3 | ТП №1 (11-3113) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 4 | ТП №2 (11-3114) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 5 | ТП №3 (11-3115) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 6 | ТП №13 (11-3116) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 7 | ТП №4 (11-3118) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 8 | ТП №5 (11-3119) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |
| 9 | ТП №7 (11-3120) | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 10 | ТП №6 (11-3121) | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 11 | ТП №10 (11-3122) | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 12 | ТП №8 (11-3123) | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 13 | ТП №18 (11-3124) | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 14 | ТП №14 (11-3125) | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 15 | ТП №15 (11-3126) | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 16 | ТП №12 (11-3127) | | ВО | | | | ВО | | | | | | |
| 17 | ТП №21 (11-3128) | | | ВО | | | ВО | | | | | | |
| 18 | ТП №17 (11-3129) | | | ВО | | | ВО | | | | | | |
| 19 | ТП №20 (11-3130) | | | ВО | | | ВО | | | | | | |
| 20 | ТП №11 (11-3131) | | | ВО | | | ВО | | | | | | |
| 21 | ТП (11-3145) | | | ВО | | | ВО | | | | | | |
| 22 | ТП Котельная | | | ВО | | | ВО | | | | | | |
| 23 | ТП №23 (11-3147) Детский сад | | | ВО | | | ВО | | | | | | |
| п. Сосьва | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТП №1 (11-3133) | ВО | | | | | ВО | | | | | | |

[illegible]

СОСТАВЛЯЮТ:

Инженер ПТО АО "Юграэнерго"

Д.В. Басильев

Согласованно:

Начальник ПТО АО "Юграэнерго" _____

И.В. Поляnceв

Начальник РЭС АО "Югразэнерго" _____

Д.В. Клешнин